

**GEBINDE UND KLEINTANKS** Zulässige Lagermengen (Richtwerte in Litern) pro Gebäude

<b>LAGERORT</b>	<b>GEFAHRENKLASSEN F1 UND F2</b>	<b>GEFAHRENKLASSEN F3 BIS F5</b>
Räume beliebiger Bauart	5	30
Schränke oder Schrankabteile aus nicht- oder schwerbrennbarem Material, mit Auffangschale und Kennzeichnung	100	450
EI30 (nbb)-Räume mit geringem Brandrisiko	450	2000
EI60 (nbb)-Räume	-	über 2000
EI90 (nbb)-Räume	über 450	über 2000
EI60 (nbb)-Heizräume (nur Kleintanks)	-	4000
EI30 (nbb)-Einstellräume für Motorfahrzeuge bis 150 m <sup>2</sup> (Treibstofflagerung)	100	2000

Quelle: VKF